

	<b>AQUAVAS S.A. VASLUI</b> <b>SUCURSALA VASLUI</b> Str. Alecu Donici, nr. 23, Vaslui, Cod poștal 730150, Romania NR. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 2586122 Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui			
		73 100 3760	70 104 3760	73 116 3760

## VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici și bacteriologici ai apei brute la intrarea în Stația de Tratare a Apei Delea, monitorizați de Laboratorul Stației de Tratare a Apei

Luna **AUGUST 2023**

Nr. crt.	Indicatorul	U.M.	ORDONANȚA NR 7 25.01.2023 (pt ieșire rezervor)	Intrare stație					Ieșire Stație
				Solești	Bârlad	Pușcași	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	8,42	7,83	-	8,13	8,24	7,52
2.	Conductivitate	$\mu S/cm^{-1}$	$< 2500$	858	963,5	-	904,5	920,2	929,07
3.	Turbiditate	U.N.T.	0,3	54,54	56,60	-	54,48	38,05	0,88
4.	Oxidabilitate	mg. O <sub>2</sub> / dm <sup>3</sup>	$\leq 5$	7,68	7,26	-	7,42	6,87	3,47
5.	Aluminiu	$\mu g / dm^3$	200	19,06	9,53	-	15,72	6,56	96,95
6.	Amoniu – NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	0,50	0,500	0,853	-	0,612	0,486	0,020
7.	Nitriți – NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	0,50	0,084	0,040	-	0,067	0,125	$< 0,002$
8.	Nitrați – NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	50	1,10	0,31	-	0,80	0,53	1,29
9.	Cloruri	mg / dm <sup>3</sup>	250	42,12	41,95	-	42,29	42,21	58,89
10.	Duritate totală	grade germane	$>5$	18,48	19,71	-	18,59	19,52	19,25
11.	Nr. total de colonii la 36 <sup>o</sup> C	U.F.C. / 1cm <sup>3</sup>	NOMA	14900	2100	-	9890	3280	$< 3$
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	114	170	-	150	227	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	50000	40000	-	46000	34775	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	104	120	-	118	120	0
15.	Nr. total de colonii la 22 <sup>o</sup> C	U.F.C. / 1cm <sup>3</sup>	NOMA	14320	3300	-	10300	2535	$< 3$

Șef laborator,  
ing. Mușat Oana

*Mușat*

**AQUAVAS S.A.**  
**SUCURSALA VASLUI**  
**LABORATOR TRATARE APA**