



AQUAVAS S.A. VASLUI SUCURSALA VASLUI

Str. Alecu Donici, nr. 23, Vaslui, Cod poștal 730150, Romania
NR. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 2586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui



VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici și bacteriologici ai apei brute la intrarea în
Stația de Tratare a Apei Delea, monitorizați de Laboratorul Stației de Tratare a Apei

Luna OCTOMBRIE 2023

Nr. crt.	Indicatorul	U.M.	ORDONAN -TA NR 7 25.01.2023 (pt ieșire rezervor)	Intrare stație					Ieșire Stație
				Solești	Bârlad	Puș- cași	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	8,24	7,90	8,12	8,15	8,16	7,35
2.	Conductivitate	$\mu S/cm^{-1}$	< 2500	905,5	742,5	866,5	906,7	803,2	904,0
3.	Turbiditate	U.N.T.	0,3	38,15	29,86	65,21	39,97	57,66	0,95
4.	Oxidabilitate	mg. O ₂ / dm ³	≤ 5	6,91	9,60	7,43	6,58	7,48	3,62
5.	Aluminiu	$\mu g / dm^3$	200	10,10	10,19	21,57	8,72	22,55	50,16
6.	Amoniu – NH ₄ ⁺	mg / dm ³	0,50	0,255	0,488	0,331	0,265	0,447	< 0,020
7.	Nitriți – NO ₂ ⁻	mg / dm ³	0,50	0,023	0,205	0,047	0,067	0,059	< 0,002
8.	Nitrați – NO ₃ ⁻	mg / dm ³	50	0,17	2,99	0,48	1,08	0,38	0,76
9.	Cloruri	mg / dm ³	250	44,36	32,32	51,24	45,28	50,23	63,41
10.	Duritate totală	grade germane	>5	19,77	18,45	17,61	19,49	18,30	18,52
11.	Nr. total de colonii la 36 ^o C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	1830	-	720	2390	2470	< 3
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm ³	0	420	-	78	270	158	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm ³	0	22500	-	16900	35000	23933	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm ³	0	380	-	74	300	119	0
15.	Nr. total de colonii la 22 ^o C	U.F.C. / 1cm ³	NOMA	2000	-	1000	3100	1255	< 3

Șef laborator,
ing. Mușat Oana

AQUAVAS S.A.
SUCURSALA VASLUI
LABORATOR TRATARE APA